

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ ШИ 3

Васильева Н.А.

« 14 » марта 2019г.

ПЛАН
адаптации КГКОУ ШИ 3 к потребностям инвалидов
и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности и адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Отсутствие необходимых информационных систем по пути следования к школе-интернату, на прилегающей территории к школе-интернату	Установка необходимых информационных систем	Установка необходимых информационных систем по пути следования к школе-интернату, на прилегающей территории к школе-интернату	2019 – 2025г.г.	-
2	Отсутствие поручней на наружных лестницах, отсутствие пандуса на входе в здание.	-	Установка поручней и пандуса на входе в интернат	2019 – 2025г.г.	-
3	На входных дверях в здание Интернат лит.1: - Отсутствие смотровых (прозрачных) панелей. - Двери не имеют петель одностороннего действия с фиксаторами в положениях «Открыто».	-	- Установка дверного полотна с прозрачным заполнением. -Установка дверей имеющих петли одностороннего действия с фиксаторами в положениях «Открыто».	2019 – 2025г.г.	-

	- Высота порога более 14 мм. -- отсутствие кнопки вызова персонала		-Устройство порогов высотой не более 14 мм. -Установка кнопки вызова персонала		
4	Отсутствие необходимых информационных систем в вестибюле.	Установка необходимой информационной системы	Установка необходимой информационной системы	2019 – 2025г.г.	-
5	Отсутствие поручней, отвечающих предъявляемым требованиям, на лестницах 1 этажа внутри здания «Интернат» лит.Б1, лит,Б2.	-	Установка поручней отвечающих предъявляемым требованиям	2019 – 2025г.г.	-
6	Дверь на переходе между зданиями Интернат лит.Б1, лит,Б2: - Отсутствие смотровых (прозрачных) панелей. - Отсутствие петель одностороннего действия с фиксаторами в положениях «Открыто».	.	- Установка дверного полотна с прозрачным заполнением. -Установка петель одностороннего действия с фиксаторами в положениях «Открыто».	2019 – 2025г.г.	-
7	В учебном кабинете отсутствует необходимое оборудование: стол с подъёмником, индукционная петля	Установка необходимых информационных систем		2019 – 2025г.г.	-
8	В туалетной комнате: - Отсутствие необходимых информационных систем. - Отсутствие поручней. - Отсутствие унитаза с упором для спины, водопроводных кранов с рычажной ручкой - отсутствие кнопки вызова персонала.	Установка необходимых информационных систем	Установка необходимых информационных систем и полное переоборудование туалетной комнаты.	2019 – 2025г.г.	-

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях